
















AANDRIJVINGEN

EINDSTANDMELDERS VOOR KWARTSLAGAFSLUITERS

 	Type Zone Spanning Stroomsterke Schakelafstand Uitgangstype Aansluiting	NCN3-F31-B3B-V1-V1 safe area 26,5-31,9 VDC ≤ 35mA 3 mm Asi bus stekker
 	Type Zone Spanning Stroomsterke Schakelafstand Uitgangstype Aansluiting	NCN3-F31K-N4-K II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga 8 V ATEX 3 mm ATEX EXi klemkast M20/M12
 	Type Zone Spanning Stroom Schakelafstand Uitgangstype Aansluiting	NCN3-F31-B3B-V1-K safe area 26,5-31,9 VDC ≤ 35mA 3 mm Asi bus kabel
 	Type Zone Spanning Stroom Schakelafstand Uitgangstype Aansluiting	NBN3-F31-E8-V1 safe area 10-30 VDC 0-100mA 3 mm 2x PNP stekker M12 x 1 4P
 	Type Zone Spanning Stroom Schakelafstand Uitgangstype Aansluiting	NBN3-F31K-E8-K safe area 10-30 VDC 0-100mA 3 mm 2x PNP klemkast M20/M12
 	Type Zone Spanning Stroom Schakelafstand Uitgangstype Aansluiting	NBN3-F31K-E8-V1-V1 safe area 10-30 VDC 0-100mA 3 mm 2x PNP stekker M12 x 1 4P
 	Type Zone Spanning Stroom Schakelafstand Uitgangstype Aansluiting	NBN3-F31K-Z8-K safe area 6-60 VDC 4-100mA 3 mm 2x2 draads klemkast M20/M12

ACTIVATOR SENSOR F31

	Type Diameter Hoogte Insteekafstand	BT65A 65mm 20/30mm 80x30mm	BT115A 110mm 30/50mm 30x130mm
---	--	--	---